

太陽光発電施設について

本太陽光発電施設は平成 21 年度の補正予算により、立川総合研究棟の三機関（統計数理研究所，国立極地研究所，国文学研究資料館）が共同で設置し，また，平成 25 年度に統計数理研究所，国立極地研究所が増設をおこなったものです。

施設概要

発電施設定格出力	94.05kW (0.19×495) +40kW (0.25×160) =134.05kW
太陽電池モジュール	三菱電機 PV-MG190HX
公称最大出力	190W (モジュール温度 25 度 C)
外形寸法	1657×858×46 (W×D×H) mm
設置枚数	55 枚 (横 11×縦 5) ×9 基 (合計 495 枚)
設置方向	180 度 (南)
設置角度	20 度
太陽光モジュール	東芝 TA60M250WA
公称最大出力	250W
外形寸法	1650×991×40
設置枚数	80 枚×2 棟 (合計 160 枚)
設置方向	180 度 (南)
設置角度	10 度
逆変換装置	ジーエス・ユアサパワーサプライ LBSF-10-T3, LBSF-10-S3, LBBF-30-T3C
三相 3 線式，单相 3 線式	10kW×9 台，30kW×2 台
力率	95%
太陽光発電計測システム	Solar Link
42 インチ液晶ディスプレイ	(1 階エレベーター横に設置)

10月の発電量 34013.91kWh



石油消費削減量

7721.2L

(18L缶で429缶相当)



CO2削減量

10697.4kg-CO₂₀

(スギの木 764.1本)




これまで(2010年4月～現在)
の発電量 2378808.446kWh



石油消費削減量

539989.5L

(18L缶で29999.4缶相当)



CO2削減量

748135.2kg-CO₂

(スギの木 53438.2本)



火力発電の石油消費量を1kWhあたり0.227Lとして推定(Sharp HP)



CO2削減効果は1kWhあたり0.3145kg-CO₂と仮定。スギの木1本当たり1年間に14kgのCO₂を吸収と仮定。(林野庁HP)

2025 年 10 月の発電記録

月間発電量 34,013.9kWh (CO₂削減量 10,697.4kg)

累積発電量 2,378,808.4kWh (CO₂削減量 748,135.2kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 2,302.8kWh

最小 250.8kWh

平均 1,097.2kWh

メディアン 971.6kW

一日の発電量ベスト 3

1. 2,302.8kWh 10 月 17 日

2. 2,168.6kWh 10 月 2 日

3. 2,012.9kWh 10 月 31 日

一時間の発電量ベスト 3

1. 350.7kWh 10 月 10 日 12 時代

2. 344.3kWh 10 月 17 日 12 時台


3. 336.5kWh 10 月 17 日 13 時台

瞬間発電量ベスト 3

1. 433.7kWh 10 月 16 日 12:22

2. 423.8kWh 10 月 6 日 13:03

3. 422.3kWh 10 月 6 日 13:02



電力会社からの月間購入使用量 837,936kWh (対前年度同月比 106.8%)

団地全体の電気使用量 871,949.9kWh

2025 年 9 月の発電記録

月間発電量 12,834.69kWh (CO₂削減量 4036.5kg)

累積発電量 2,344,794.535kWh (CO₂削減量 737,437.88kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 648.5kWh

最小 24.4kWh

平均 427.8kWh

メディアン 460.8kW

一日の発電量ベスト3

1. 648.5kWh 9 月 7 日

2. 636.3kWh 9 月 6 日

3. 612.1kWh 9 月 17 日

一時間の発電量ベスト3

1. 92.2kWh 9 月 21 日 12 時代

2. 89.9kWh 9 月 24 日 13 時台


3. 88.4kWh 9 月 1 日 13 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 126.0kWh 9 月 13 日 12:30

2. 120.6kWh 9 月 29 日 12:22

3. 113.1kWh 9 月 28 日 11:55



電力会社からの月間購入使用量 869,858kWh (対前年度同月比 107.9%)

団地全体の電気使用量 882,692.69kWh

2025 年 8 月の発電記録

月間発電量 15405.82kWh (CO₂削減量 4845.1kg)

累積発電量 2331959.84kWh (CO₂削減量 733401.3707kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 682.3kWh

最小 101.2kWh

平均 496.9kWh

メディアン 560.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 682.3kWh 8 月 4 日

2. 663.7kWh 8 月 19 日

3. 634.9kWh 8 月 29 日

一時間の発電量ベスト3

1. 88.6kWh 8 月 29 日 12 時台

2. 88.3kWh 8 月 15 日 12 時台


3. 87.9kWh 8 月 14 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 117.9kWh 8 月 11 日 12:25

2. 115.9kWh 8 月 11 日 12:26

3. 115.8kWh 8 月 13 日 11:02



電力会社からの月間購入使用量 926,717kWh (対前年度同月比 107.49%)

団地全体の電気使用量 942,122.82kWh

2025 年 7 月の発電記録

月間発電量 16188.9kWh (CO₂削減量 5091.4kg)

累積発電量 2316554.02kWh (CO₂削減量 728556.24kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 672.4kWh

最小 149.5kWh

平均 522.2kWh

メディアン 580.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 672.4kWh 7 月 20 日

2. 662.4kWh 7 月 18 日

3. 656.3kWh 7 月 26 日

一時間の発電量ベスト3

1. 89.3kWh 7 月 18 日 13 時台

2. 88.7kWh 7 月 25 日 13 時台


3. 87.6kWh 7 月 18 日 11 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 108.2kWh 7 月 13 日 13:53

2. 106.9kWh 7 月 18 日 12:19

3. 105.9kWh 7 月 31 日 13:32



電力会社からの月間購入使用量 876,360kWh (対前年度同月比 104.2%)

団地全体の電気使用量 892548.9kWh

2025 年 6 月の発電記録

月間発電量 8,648.6kWh (CO₂削減量 2,719.9kg)

累積発電量 2,300,365.0kWh (CO₂削減量 723,464.8kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 466.6kWh

最小 46.4kWh

平均 288.3kWh

メディアン 293.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 466.6kWh 6 月 5 日

2. 448.8kWh 6 月 22 日

3. 447.5kWh 6 月 28 日

一時間の発電量ベスト3

1. 58.1kWh 6 月 5 日 13 時台

2. 57.7kWh 6 月 5 日 12 時台


3. 56.2kWh 6 月 21 日 13 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 75.2kWh 6 月 4 日 12:31

2. 74.9kWh 6 月 4 日 12:55

3. 73.3kWh 6 月 4 日 12:32



電力会社からの月間購入使用量 773,359kWh (対前年度同月比 111.5%)

団地全体の電気使用量 782,007.6kWh

2025 年 5 月の発電記録

月間発電量 13,927.8kWh (CO₂削減量 4,380.3kg)

累積発電量 2,291,716.8kWh (CO₂削減量 720,744.9kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 766.0kWh

最小 89.8kWh

平均 449.2kWh

メディアン 468.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 766.0kWh 5 月 3 日

2. 765.9kWh 5 月 1 日

3. 764.4kWh 5 月 13 日

一時間の発電量ベスト3

1. 103.46kWh 5 月 1 日 13 時台

2. 103.45kWh 5 月 1 日 12 時台


3. 102.8kWh 5 月 7 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 114.5kWh 5 月 4 日 13:05

2. 112.4kWh 5 月 4 日 13:24

3. 112.2kWh 5 月 4 日 13:13



電力会社からの月間購入使用量 775,291.0kWh (対前年度同月比 117.9%)

団地全体の電気使用量 789,218.8kWh

2025 年 4 月の発電記録

月間発電量 15244.7kWh (CO₂削減量 4794.5kg)

累積発電量 2,277,788.9kWh (CO₂削減量 716,364.6kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 816.7kWh

最小 44.4kWh

平均 508.153kWh

メディアン 580.9kW

一日の発電量ベスト3

1. 816.7kWh 4 月 27 日

2. 796.4kWh 4 月 16 日

3. 793.1kWh 4 月 30 日

一時間の発電量ベスト3

1. 103.7kWh 4 月 16 日 12 時台

2. 103.2kWh 4 月 27 日 12 時台


3. 102.8kWh 4 月 16 日 13 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 129.3kWh 4 月 29 日 13:05

2. 129.3kWh 4 月 15 日 12:28

3. 127.3kWh 4 月 15 日 12:29



電力会社からの月間購入使用量 731,297kWh (対前年度同月比 121.8%)

団地全体の電気使用量 746,541.7kWh

2025 年 3 月の発電記録

月間発電量 13,492.5kWh (CO₂削減量 4,243.4kg)

累積発電量 2,262,544.2kWh (CO₂削減量 513,597.5kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 745.1kWh

最小 24.1kWh

平均 435.2kWh

メディアン 511.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 745.1kWh 3 月 7 日

2. 734.8kWh 3 月 21 日

3. 707.2kWh 3 月 10 日

一時間の発電量ベスト3

1. 105.9kWh 3 月 7 日 12 時代

2. 105.0kWh 3 月 7 日 13 時台


3. 102.3kWh 3 月 21 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 125.7kWh 3 月 20 日 12:21

2. 124.3kWh 3 月 20 日 12:20

3. 124.0kWh 3 月 20 日 12:19



電力会社からの月間購入使用量 791,969.0kWh (対前年度同月比 132.1%)

団地全体の電気使用量 805,461.5kWh

2025 年 2 月の発電記録

月間発電量 14,964.8kWh (CO₂削減量 4,706.4kg)

累積発電量 2,249,051.7kWh (CO₂削減量 707,326.8kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 689.3kWh

最小 56.6kWh

平均 534.5kWh

メディアン 495.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 689.3kWh 2 月 19 日

2. 681.6kWh 2 月 24 日

3. 677.3kWh 2 月 25 日

一時間の発電量ベスト3

1. 102.4kWh 2 月 19 日 13 時代

2. 102.0kWh 2 月 19 日 12 時台


3. 101.3kWh 2 月 18 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 112.4kWh 2 月 8 日 12:50

2. 112.0kWh 2 月 24 日 13:13

3. 111.0kWh 2 月 24 日 13:40



電力会社からの月間購入使用量 717,573.0kWh (対前年度同月比 100.5%)

団地全体の電気使用量 732,537.8kWh

2025 年 1 月の発電記録

月間発電量 13,789.5kWh (CO₂削減量 4,336.8kg)

累積発電量 2,234,087.0kWh (CO₂削減量 698,283.6kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 600.5kWh

最小 141.1kWh

平均 444.8kWh

メディアン 495.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 600.5kWh 1 月 29 日

2. 589.2kWh 1 月 26 日

3. 573.0kWh 1 月 30 日

一時間の発電量ベスト3

1. 92.5kWh 1 月 26 日 12 時代

2. 92.4kWh 1 月 29 日 13 時台


3. 92.0kWh 1 月 19 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 109.5kWh 1 月 16 日 12:35

2. 106.0kWh 1 月 16 日 12:42

3. 104.2kWh 1 月 16 日 13:36



電力会社からの月間購入使用量 840,298.0kWh (対前年度同月比 105.1%)

団地全体の電気使用量 854,087.5kWh

2024 年 12 月の発電記録

月間発電量 13,706.1kWh (CO₂削減量 4,310.6kg)

累積発電量 2,220,297.5kWh (CO₂削減量 698,283.6kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 501.3kWh

最小 210.7kWh

平均 442.1kWh

メディアン 461.4kW

一日の発電量ベスト3

1. 501.3kWh 12 月 1 日

2. 496.8kWh 12 月 9 日

3. 493.8kWh 12 月 12 日

一時間の発電量ベスト3

1. 90.1kWh 12 月 28 日 13 時代

2. 87.2kWh 12 月 28 日 12 時台


3. 83.7kWh 12 月 14 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 105.7kWh 12 月 22 日 12:29

2. 105.2kWh 12 月 22 日 12:03

3. 105.1kWh 12 月 22 日 12:08



電力会社からの月間購入使用量 821,079.0kWh (対前年度同月比 114.7%)

団地全体の電気使用量 834,785.1kWh

2024 年 11 月の発電記録

月間発電量 10,774.5kWh (CO₂削減量 3,388.6kg)

累積発電量 2,206,591.4kWh (CO₂削減量 693,973.0kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 581.7kWh

最小 57.6kWh

平均 359.2kWh

メディアン 413.3kW

一日の発電量ベスト3

1. 581.7kWh 11 月 7 日

2. 568.5kWh 11 月 3 日

3. 550.0kWh 11 月 19 日

一時間の発電量ベスト3

1. 89.7kWh 11 月 7 日 12 時代

2. 89.1kWh 11 月 19 日 12 時台

3. 88.2kWh 11 月 23 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3


1. 114.3kWh 11 月 1 日 12:53

2. 113.3kWh 11 月 1 日 12:52

3. 108.8kWh 11 月 9 日 12:18

kWh

交流発電量 2024年11月



電力会社からの月間購入使用量 784,412.0kWh (対前年度同月比 112.7%)

団地全体の電気使用量 795,186.5kWh

2024 年 10 月の発電記録

月間発電量 9,279.4kWh (CO₂削減量 2,918.4kg)

累積発電量 2,195,816.9kWh (CO₂削減量 690,584.0kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 607.4kWh

最小 35.2kWh

平均 299.3kWh

メディアン 260.0kW

一日の発電量ベスト3

1. 607.4kWh 10 月 13 日

2. 602.2kWh 10 月 2 日

3. 595.8kWh 10 月 14 日

一時間の発電量ベスト3

1. 95.2kWh 10 月 20 日 12 時代

2. 93.6kWh 10 月 20 日 11 時台


3. 90.2kWh 10 月 20 日 13 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 118.7kWh 10 月 21 日 11:36

2. 113.8kWh 10 月 22 日 12:13

3. 112.7kWh 10 月 21 日 11:37



電力会社からの月間購入使用量 806,006.0kWh (対前年度同月比 105.4%)

団地全体の電気使用量 815,285.4kWh

2024 年 9 月の発電記録

月間発電量 12,653.6kWh (CO₂削減量 3,979.6kg)
累積発電量 2,186,537.4kWh (CO₂削減量 687,666.0kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 697.2kWh
最小 105.7kWh
平均 421.8kWh
メディアン 434.9kW

一日の発電量ベスト3

1. 697.2kWh 9 月 2 日
2. 676.2kWh 9 月 4 日
3. 662.6kWh 9 月 5 日


一時間の発電量ベスト3

1. 92.9kWh 9 月 15 日 12 時代
2. 92.9kWh 9 月 4 日 12 時台
3. 92.5kWh 9 月 4 日 13 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 116.8kWh 9 月 23 日 13:14
2. 116.6kWh 9 月 23 日 11:47
3. 116.6kWh 9 月 23 日 12:56

kWh 交流発電量 2024年9月



電力会社からの月間購入使用量 803,940.0kWh (対前年度同月比 99.9%)
団地全体の電気使用量 816,593.6kWh

2024 年 8 月の発電記録

月間発電量 15,125.9kWh (CO₂削減量 4,757.1kg)
累積発電量 2,173,883.8kWh (CO₂削減量 683,686.5kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 709.3kWh
最小 115.8kWh
平均 487.9kWh
メディアン 495.8kW

一日の発電量ベスト 3


1. 709.3kWh 8 月 26 日
2. 704.5kWh 8 月 10 日
3. 686.4kWh 8 月 1 日

一時間の発電量ベスト 3

1. 93.9kWh 8 月 26 日 12 時代
2. 92.8kWh 8 月 2 日 12 時台
3. 91.7kWh 8 月 26 日 13 時台

瞬間発電量ベスト 3

1. 126.7kWh 8 月 28 日 11:34
2. 123.5kWh 8 月 28 日 11:35
3. 123.4kWh 8 月 28 日 11:33



電力会社からの月間購入使用量 841,176.0kWh (対前年度同月比 97.6%)
団地全体の電気使用量 856,301.9kWh

2024 年 7 月の発電記録

月間発電量 14,299.6kWh (CO₂削減量 4,497.2kg)
累積発電量 2,158,757.9kWh (CO₂削減量 678,929.4kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 696.1kWh
最小 134.7kWh
平均 461.3kWh
メディアン 540.3kW

一日の発電量ベスト3


1. 696.1kWh 7 月 5 日
2. 690.3kWh 7 月 7 日
3. 687.9kWh 7 月 23 日

一時間の発電量ベスト3

1. 90.5kWh 7 月 25 日 13 時台
2. 88.7kWh 7 月 29 日 12 時台
3. 88.5kWh 7 月 3 日 13 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 121.4kWh 7 月 30 日 12:14
2. 120.9kWh 7 月 30 日 12:13
3. 117.6kWh 7 月 30 日 12:15



電力会社からの月間購入使用量 835,364.0kWh (対前年度同月比 96.0%)
団地全体の電気使用量 849,663.6kWh

2024 年 6 月の発電記録

月間発電量 14,148.1kWh (CO₂削減量 4,449.6kg)
累積発電量 2,144,458.3kWh (CO₂削減量 674,432.1kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 768.2kWh
最小 37.0kWh
平均 471.6kWh
メディアン 501.6kW

一日の発電量ベスト3

1. 768.2kWh 6 月 5 日
2. 764.5kWh 6 月 19 日
3. 744.3kWh 6 月 11 日

一時間の発電量ベスト3


1. 98.2kWh 6 月 5 日 12 時台
2. 96.0kWh 6 月 5 日 11 時台
3. 96.0kWh 6 月 11 日 12 時台

瞬間発電量ベスト3

1. 123.5kWh 6 月 7 日 13:26
2. 122.6kWh 6 月 29 日 14:13
3. 121.1kWh 6 月 16 日 12:50

kWh

交流発電量 2024年6月



電力会社からの月間購入使用量 693,408.0kWh (対前年度同月比 88.2%)
団地全体の電気使用量 707,556.1kWh

2024 年 5 月の発電記録

月間発電量 15,943.9kWh (CO₂削減量 5,014.4kg)
累積発電量 2,130,310.2kWh (CO₂削減量 669,982.5kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 817.4kWh
最小 68.8kWh
平均 514.3kWh
メディアン 558.6kW

一日の発電量ベスト 3


1. 817.4kWh 5 月 10 日
2. 805.6kWh 5 月 11 日
3. 793.7kWh 5 月 3 日

一時間の発電量ベスト 3

1. 104.9kWh 5 月 9 日 13 時台
2. 103.1kWh 5 月 10 日 12 時台
3. 102.6kWh 5 月 14 日 12 時台

瞬間発電量ベスト 3

1. 129.4kWh 5 月 29 日 13:14
2. 129.1kWh 5 月 2 日 12:27
3. 128.1kWh 5 月 9 日 13:18



電力会社からの月間購入使用量 657,055.0kWh (対前年度同月比 82.4%)
団地全体の電気使用量 672,998.9kWh

2024 年 4 月の発電記録

月間発電量 13,941.3kWh (CO₂削減量 4,384.5kg)
累積発電量 2,114,366.3kWh (CO₂削減量 664,968.2kg) (2010 年 3 月 26 日以来)

一日あたり発電量

最大 813.3kWh
最小 73.0kWh
平均 464.7kWh
メディアン 487.3kW

一日の発電量ベスト 3


1. 813.3kWh 4 月 10 日
2. 798.5kWh 4 月 19 日
3. 735.4kWh 4 月 28 日

一時間の発電量ベスト 3

1. 105.6kWh 4 月 10 日 12 時台
2. 105.1kWh 4 月 19 日 12 時台
3. 103.8kWh 4 月 10 日 13 時台

瞬間発電量ベスト 3

1. 123.0kWh 4 月 25 日 12:00
2. 120.5kWh 4 月 25 日 11:59
3. 119.3kWh 4 月 25 日 12:04



電力会社からの月間購入使用量 600,304.0kWh (対前年度同月比 77.2%)
団地全体の電気使用量 614,245.3kWh